

НАРУЧИЛАЦ: Црвени крст Новог Сада – Градска организација

Број : 05-35/7

Шифра ЈН 4/2015

Датум: 29.12.2015.г.

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори везани за конкурсну документацију ЈН 4/2015

На основу члана 63. став 2 и став 3 Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), комисија за јавну набавку ЈН 4/2015 формирана по решењу број: 05-35/3 од 08.12.2015.г. даје следећу информацију:
У отвореном поступку јавне набавке добара - Набавка грађевинског материјала интерно расељеним лицима на територији Града Новог Сада за стварање и побољшање услова становања , ЈН 4/2015, примљена су следећа питања:

ПИТАЊЕ:

Поштовани, имамо неколико питања везаних за спецификацију потребних материјала :

поз. 7-која је димензија блока?

поз. 25 и 26-да ли је мера гредице дужина бинора или каналице?

поз.42-која је дужина типле?

поз.85-која је грамажа стиропора?

поз.93-која је дужина типле?

поз.97-да ли је осб плоча 9 или 10 мм,пошто 9,5 не постоји?

поз.99- која је дужина шрафа за гипс плоче?

поз.100-да ли се мисли на паковање од 5 кг?

поз.103-да ли се мисли на гипсани испуњач или на лепак за лепљење гипс плоча?

поз.104 и 105.-да ли се мисли на минералну вуну у ролни?

поз.106-да ли се мисли на кондор,ако јесте,да ли је дебљина 3 или 4 мм?

поз.127-да ли је одвод у под или у зид?

ОДГОВОР:

поз. 7- димензија блока је 25 цм х 62,5 цм Ytong блок

поз. 25 и 26- мера гредице је дужина каналице

поз.42- закупавајућа типла Ø 8, 6х40mm

поз.85- грамажа стиропора је 25 gr

поз.93- дужина типле за стиропор је 100 mm

поз.97- осб плоча је 9 mm

поз.99- дужина шрафа за гипс плоче је 3,5 х 25

поз.100- мисли се на паковање од 5 kg

поз.103- мисли се на лепак за лепљење гипс плоча

поз.104 и 105.- мисли се на минералну вуну у ролни

поз.106- мисли се на кондор, дебљина 3 mm

поз.127- одвод је у под